

# कार्यालय अग्नि शमालय पदाधिकारी, मधेपुरा।

पत्रांक :- 274

दिनांक :- 28/12/19

सेवा में,

MP COLLEGE OF EDUCATION

chandni chowk, madhepura, (Bihar)

विषय :- अग्नि शामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

आपके शैक्षणिक संरचना के अग्नि शामक यंत्रों की जाँच अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। जाँच के दौरान उपलब्ध अग्नि शामक यंत्र क्रियाशील पाये गये/त्रही पाये गये।

## अग्नि शामक यंत्र

		<u>कुल संख्या</u>
01. ABC टाईप अग्निशामक यंत्र.....	4 KG	08 पीरा
02. ड्राई केमिकल्स अग्निशामक यंत्र.....	9 KG	02 "
03. CO <sub>2</sub> अग्निशामक यंत्र.....	4.5 KG	04 "
04. फोम टाईप अग्निशामक यंत्र.....	9 लीटर	02 "
05. वाटर टाईप अग्निशामक यंत्र.....	x	
06. पानी एवं बालू की बाल्टी .....	9 लीटर KG	08 "
07. कम्बल .....		08 "
08. फायर सेफ्टी गार्ड (अग्निशमन प्रशिक्षित) .....		

नोट :- निरीक्षण के दौरान यंत्रों को खराब पाये जाने की स्थिति में निर्गत जाँच पत्र को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है। वर्ष के लिए अग्निशमन सेवा का जाँच पत्र निर्गत की जाती है। निदेश दिया जाता है कि आप अपने अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों का संधारण/रिफिलिंग ससमय करायेगें। तथा अग्निशमन सेवा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगें।

- \* अग्निशमन यंत्रों का सही संधारण हेतु किसी जानकार फर्म को AMC देगें।
- \* वर्ष में दो बार Fire Mock Drill/ Evacuation Drill करायेगें जिसकी सूचना स्थानीय अग्निशमन कार्यालय को देगें। तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेगें।

विश्वाभाजन

28/12/19

विश्वाभाजन अग्निशमन पदाधिकारी  
अग्निशमन पदाधिकारी  
मधेपुरा

मधेपुरा।